



Andresen`s Bioenergi A/S
Co² neutral opvarmning og personlig service



Vi oplever en række v.7 styringer, der hoster lidt efter årsskiftet.
For at få styringen til at virke igen, skal du gøre flg.:

1. Fjern evt. netstik, hvis det er monteret
2. Genstart styringen, og gå hurtigt ind i menuen, ved at trykke på Menu knappen. Lykkes det ikke, så prøv igen indtil det lykkes.
3. Gå ind i menuen "System Indstillinger" (nummer 18 på nyere versioner)
4. Sæt året tilbage til før 21 f.eks. 20 5. Sæt IKKE netstikket i igen før vi kommer med mere information Vi har en version klar som løser problemet, og det bliver også muligt at downloade den via nettet om kort tid.

Det er muligt at sætte styringen på nettet præcis når man er i menuen "Download" og hente nye versioner når de kommer.

Mere om den nye version snarest.